




REPORTE FOTOGRAFICO INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE #1




Ing. Darwin Morocho
Responsable de Instalación


SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL, S.A.



Arq. Diego Mancero
Recibí Conforme
ONSORCIO
LOJA 2015
GERACION URBANA

📍 Av. Isidro Ayora s/n y La Habana, sector Belén Loja - Ecuador

☎ Telf.: 2552620 Cel.: 0994531256 / 0939443289


✉ indelecloja@hotmail.com

REPORTE FOTOGRAFICO INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE #2




Ing. Darwin Morocho
Responsable de Instalación


Arq. Diego Mancero
Recibí Conforme


Zomeiroh

CONSORCIO
LOJA 2015
REGENERACION URBANA

📍 Av. Isidro Ayora s/n y La Habana, sector Belén Loja - Ecuador

☎ Telf.: 2552620 Cel.: 0994531256 / 0939443289

✉ indelecloja@hotmail.com

SIEMENS

Schneider
Electric

ABB

legrand

FLUKE

3M

Radio

INFORME DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE #2

El día 02 de enero del 2020 se procedió a instalar la bomba sumergible #2 en la dirección: Catacocha y Juan José Peña, Pozo EP 573



Equipos instalados:

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Bomba sumergible Pedrollo DM 30-N 1.5HP 220v monofasica S/N: 19FAB1720325
1	Tablero de control para arranque de bomba 1.5HP/220v monofasico
1	Instalacion hidraulica y electrica de la bomba se utilizaron los siguientes accesorios:
	1.5 Tubo pvc 63mmX6mX0.8mpa
	1 Valvula Check 2" rosca
	2 Adapatadores 2"x 63mm
	3 Codo de 45º x63mm
	1 Adaptador 1.5"x50mmx63mm
	7 Metros de cable concentrico 3x10AWG
	5 Grapas EMT 1/2"
	2 Prensa estopas PG16

📍 Av. Isidro Ayora s/n y La Habana, sector Belén Loja - Ecuador

☎ Telf.: 2552620 Cel.: 0994531256 / 0939443289

✉ indelecloja@hotmail.com

INFORME DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE #3

El día 03 de enero del 2020 se procedió a instalar la bomba sumergible #3 en la dirección: Andrés Bello y Juan José Peña, Pozo EP 575



Equipos instalados:


CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Bomba sumergible Pedrollo DM 30-N 1.5HP 220v monofasica S/N: 19QAB1920183
1	Tablero de control para arranque de bomba 1.5HP/220v monofasico
1	Instalacion hidraulica y electrica de la bomba se utilizaron los siguientes accesorios:
	2 Tubo pvc 63mmX6mX0.8mpa
	1 Valvula Check 2" rosca
	2 Adapataores 2"x 63mm
	2 Codo de 45º x63mm
	2 Codo de 90º x63mm
	1 Adaptador 1.5"x50mmx63mm
	6 Metros de cable concentrico 3x10AWG
	5 Grapas EMT 1/2"
	2 Prensa estopas PG16

Av. Isidro Ayora s/n y La Habana, sector Belén Loja - Ecuador

Telf.: 2552620 Cel.: 0994531256 / 0939443289


indelecloja@hotmail.com

REPORTE FOTOGRAFICO INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE #3




Ing. Darwin Morocho
Responsable de Instalación



Arq. Diego Mancero
Recibí Conforme


SERVICIOS Y PROYECTOS

CONSORCIO
REGENERACION URBANA


INFORME DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE #4


El día 03 de enero del 2020 se procedió a instalar la bomba sumergible #4 en la dirección: Andrés Bello y Olmedo, Pozo EP 322



Equipos instalados:


CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Bomba sumergible Pedrollo DM 30-N 1.5HP 220v monofasica S/N: 19FIB1720323
1	Tablero de control para arranque de bomba 1.5HP/220v monofasico
1	Instalacion hidraulica y electrica de la bomba se utilizaron los siguientes accesorios:
	1.5 Tubo pvc 63mmX6mX0.8mpa
	1 Valvula Check 2" rosca
	2 Adapataores 2"x 63mm
	2 Codo de 45º x63mm
	1 Adaptador 1.5"x50mmx63mm
	6 Metros de cable concentrico 3x10AWG
	8 Grapas EMT 1/2"
	2 Prensa estopas PG16


 Av. Isidro Ayora s/n y La Habana, sector Belén Loja - Ecuador

 Telf.: 2552620 Cel.: 0994531256 / 0939443289


 indelecloja@hotmail.com

REPORTE FOTOGRAFICO INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE #4






Ing. Darwin Morocho
Responsable de Instalación


Arq. Diego Mancero
Recibi Conforme

CONSORCIO
LOJA 2015
REGENERACION URBANA


Zomeyrua
SERVICIOS Y PROYECTOS

📍 Av. Isidro Ayora s/n y La Habana, sector Belén Loja - Ecuador

☎ Telf.: 2552620 Cel.: 0994531256 / 0939443289

✉ indetecloja@hotmail.com

SIEMENS

Schneider
Electric

ABB

legrand®

FLUKE

3M

Ampro

INFORME DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE #5

El día 07 de enero del 2020 se procedió a instalar la bomba sumergible #5 en la dirección: Andrés Bello y Olmedo, Pozo EP 365



Equipos instalados:


CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Bomba sumergible Pedrollo DM 30-N 1.5HP 220v monofasica S/N: 19EFB2690085
1	Tablero de control para arranque de bomba 1.5HP/220v monofasico
1	Instalacion hidraulica y electrica de la bomba se utilizaron los siguientes accesorios:
	1 Tubo pvc 63mmX6mX0.8mpa
	1 Valvula Check 2" rosca
	2 Adapatadores 2"x 63mm
	1 Codo de 45º x63mm
	2 Codo de 90º x63mm
	1 Adaptador 1.5"x50mmx63mm
	7 Metros de cable concentrico 3x10AWG
	8 Grapas EMT 1/2"
	2 Prensa estopas PG16


Av. Isidro Ayora s/n y La Habana, sector Belén Loja - Ecuador

Telf.: 2552620 Cel.: 0994531256 / 0939443289

indelecloja@hotmail.com


REPORTE FOTOGRAFICO INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE #5






Ing. Darwin Morocho
Responsable de Instalación


Arq. Diego Mancero
Recibí Conforme




SERVICIOS Y PROYECTOS

CONSORCIO
LOJA 2015
REGENERACION URBANA

📍 Av. Isidro Ayora s/n y La Habana, sector Belén Loja - Ecuador

☎ Telf.: 2552620 Cel.: 0994531256 / 0939443289

✉ indelecloja@hotmail.com

INFORME DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE #6

El día 07 de enero del 2020 se procedió a instalar la bomba sumergible #6 en la dirección: Andrés Bello y Olmedo, Pozo EP 366



Equipos instalados:



CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Bomba sumergible Pedrollo DM 30-N 1.5HP 220v monofasica S/N: 19RFB2690084
1	Tablero de control para arranque de bomba 1.5HP/220v monofasico
1	Instalacion hidraulica y electrica de la bomba se utilizaron los siguientes accesorios:
	1 Tubo pvc 63mmX6mX0.8mpa
	1 Valvula Check 2" rosca
	2 Adaptadores 2"x 63mm
	3 Codo de 90° x63mm
	1 Adaptador 1.5"x50mmx63mm
	8 Metros de cable concentrico 3x10AWG
	6 Grapas EMT 1/2"
	2 Prensa estopas PG16


Av. Isidro Ayora s/n y La Habana, sector Belén Loja - Ecuador

Tel.: 2552620 Cel.: 0994531256 / 0939443289


indelecloja@hotmail.com

REPORTE FOTOGRAFICO INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE #6






Ing. Darwin Morocho
Responsable de Instalación


Arq. Diego Mancero
Recibi Conforme

Arq. Diego Mancero
Recibi Conforme



INFORME DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE #7

El día 08 de enero del 2020 se procedió a instalar la bomba sumergible #7 en la dirección: Andrés Bello y Juan José Peña, Pozo EP 572



Equipos instalados:

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Bomba sumergible Pedrollo DM 30-N 1.5HP 220v monofasica S/N: 1900B0980117
1	Tablero de control para arranque de bomba 1.5HP/220v monofasico
1	Instalacion hidraulica y electrica de la bomba se utilizaron los siguientes accesorios:
	1.5 Tubo pvc 63mmX6mX0.8mpa
	1 Valvula Check 2" rosca
	2 Adapatadores 2"x 63mm
	2 Codo de 45º x63mm
	1 Adaptador 1.5"x50mmx63mm
	18 Metros de cable concentrico 3x10AWG
	5 Grapas EMT 1/2"
	2 Prensa estopas PG16


10 Metros distancia entre pozos de la EERSA

📍 Av. Isidro Ayora s/n y La Habana, sector Belén Loja - Ecuador

☎ Telf.: 2552620 Cel.: 0994531256 / 0939443289


✉ indelecloja@hotmail.com

REPORTE FOTOGRAFICO INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE #7




Ing. Darwin Morocho
Responsable de Instalación


Arg. Diego Mancero
Recibí Conforme


Zomey y Asociados
SERVICIOS Y PROYECTOS


CONSORCIO
REGENERACION URBANA

📍 Av. Isidro Ayora s/n y La Habana, sector Belén Loja - Ecuador

☎ Telf.: 2552620 Cel.: 0994531256 / 0939443289

✉ indefecloja@hotmail.com

SIEMENS

Schneider Electric

ABB

legrand®


FLUKE®

3M



INFORME DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE #8

El día 08 de enero del 2020 se procedió a instalar la bomba sumergible #8 en la dirección: Catacocha y Juan José Peña, Pozo EP 572A.



Equipos instalados:

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Bomba sumergible Pedrollo DM 30-N 1.5HP 220v monofasica S/N: 19VIB0980119
1	Tablero de control para arranque de bomba 1.5HP/220v monofasico
1	Instalacion hidraulica y electrica de la bomba se utilizaron los siguientes accesorios:
	1.5 Tubo pvc 63mmX6mX0.8mpa
	1 Valvula Check 2" rosca
	2 Adapataores 2"x 63mm
	2 Codo de 45° x63mm
	1 Adaptador 1.5"x50mmx63mm
	38 Metros de cable concentrico 3x10AWG
	2 Grapas EMT 1/2"
	2 Prensa estopas PG16


30 Distancia entre pozos de la EERSSA


Av. Isidro Ayora s/n y La Habana, sector Belén Loja - Ecuador

Telf.: 2552620 Cel.: 0994531256 / 0939443289


 indelecloja@hotmail.com

REPORTE FOTOGRAFICO INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE #8





Ing. Darwin Morocho
Responsable de Instalación


Arq. Diego Mancero
Recibí Conforme



Arq. Diego Mancero
Recibí Conforme

CONSORCIO
LOJA 2015
REGENERACION URBANA

📍 Av. Isidro Ayora s/n y La Habana, sector Belén Loja - Ecuador

☎ Telf.: 2552620 Cel.: 0994531256 / 0939443289

✉ indelecloja@hotmail.com

SIEMENS

Schneider
Electric

ABB

legrand®

FLUKE

3M



INFORME DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE #9

El día 09 de enero del 2020 se procedió a instalar la bomba sumergible #9 en la dirección: Lourdes y José Joaquín de Olmedo, Pozo EP 590



Equipos instalados:


CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Bomba sumergible Pedrollo DM 30-N 1.5HP 220v monofasica S/N: 19RBB1920187
1	Tablero de control para arranque de bomba 1.5HP/220v monofasico
1	Instalacion hidraulica y electrica de la bomba se utilizaron los siguientes accesorios:
	1 Tubo pvc 63mmX6mX0.8mpa
	1 Valvula Check 2" rosca
	2 Adapataores 2"x 63mm
	3 Codo de 90° x63mm
	1 Adaptador 1.5"x50mmx63mm
	7 Metros de cable concentrico 3x10AWG
	3 Grapas EMT 1/2"
	2 Prensa estopas PG16

Av. Isidro Ayora s/n y La Habana, sector Belén Loja - Ecuador

Telf.: 2552620 Cel.: 0994531256 / 0939443289

indelecloja@hotmail.com


REPORTE FOTOGRAFICO INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE #9





Ing. Darwin Morocho
Responsable de Instalación


Arq. Diego Mancafo
Recibí Conforme


Zomey y Asociados
SERVICIOS Y PROYECTOS


CONSORCIO
LOJA 2015
REGENERACION URBANA

📍 Av. Isidro Ayora s/n y La Habana, sector Belén Loja - Ecuador

☎ Telf.: 2552620 Cel.: 0994531256 / 0939443289

✉ indelecloja@hotmail.com

INFORME DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE #10

El día 09 de enero del 2020 se procedió a instalar la bomba sumergible #10 en la dirección: José Joaquín de Olmedo y González Suarez, Pozo EP 319



Equipos instalados:


CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Bomba sumergible Pedrollo DM 30-N 1.5HP 220v monofasica S/N: 190JB1920185
1	Tablero de control para arranque de bomba 1.5HP/220v monofasico
1	Instalacion hidraulica y electrica de la bomba se utilizaron los siguientes accesorios:
1.5	Tubo pvc 63mmX6mX0.8mpa
1	Valvula Check 2" rosca
2	Adapatadores 2"x 63mm
2	Codo de 45° x63mm
1	Adaptador 1.5"x50mmx63mm
7	Metros de cable concentrico 3x10AWG
5	Grapas EMT 1/2"
2	Prensa estopas PG16

Av. Isidro Ayora s/n y La Habana, sector Belén Loja - Ecuador

Tel: 2552620 Cel: 0994531256 / 0939443289


indelecloja@hotmail.com

REPORTE FOTOGRAFICO INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE #10






Ing. Darwin Morocho
Responsable de Instalación



Arq. Diego Mancero
Recibí Conforme


SERVICIOS Y PROYECTOS

CONSORCIO
LOJA 2015
REGENERACION URBANA


📍 Av. Isidro Ayora s/n y La Habana, sector Belén Loja - Ecuador

☎ Telf.: 2552620 Cel.: 0994531256 / 0939443289

✉ indelecloja@hotmail.com

INFORME DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE #11


El día 16 de enero del 2020 se procedió a instalar la bomba sumergible #11 en la dirección: Máximo Agustín Rodríguez y González Suarez, Pozo EP 317




Equipos instalados:


CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Bomba sumergible Pedrollo DM 30-N 1.5HP 220v monofasica S/N: 19UPB2690086
1	Tablero de control para arranque de bomba 1.5HP/220v monofasico
1	Instalacion hidraulica y electrica de la bomba se utilizaron los siguientes accesorios:
1.5	Tubo pvc 63mmX6mX0.8mpa
1	Valvula Check 2" rosca
2	Adapatadores 2"x 63mm
1	Codo de 45º x63mm
1	Codo de 90º x63mm
1	Adaptador 1.5"x50mmx63mm
4	Metros de cable concentrico 3x10AWG
2	Grapas EMT 1/2"
2	Prensa estopas PG16

REPORTE FOTOGRAFICO INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE #11






Ing. Darwin Morocho
Responsable de Instalación


Quinca
SERVICIOS Y PROYECTOS

Arq. Diego Mancero
Recibí Conforme



CONSORCIO
LOJA 2015
REGENERACION URBANA

📍 Av. Isidro Ayora s/n y La Habana, sector Belén Loja - Ecuador

☎ Telf.: 2552620 Cel.: 0994531256 / 0939443289

✉ indelecloja@hotmail.com

SIEMENS  Schneider Electric

ABB  L1 legrand®

FLUKE **3M** 

INFORME DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE #12

El día 16 de enero del 2020 se procedió a instalar la bomba sumergible #12 en la dirección: Máximo Agustín Rodríguez y González Suárez, Pozo EP 275



Equipos instalados:

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Bomba sumergible Pedrollo DM 30-N 1.5HP 220v monofasica S/N: 19KPB0980121
1	Tablero de control para arranque de bomba 1.5HP/220v monofasico
1	Instalacion hidraulica y electrica de la bomba se utilizaron los siguientes accesorios:
1.5	Tubo pvc 63mmX6mX0.8mpa
1	Valvula Check 2" rosca
2	Adapatadores 2"x 63mm
2	Codo de 90º x63mm
1	Adaptador 1.5"x50mmx63mm
28	Metros de cable concentrico 3x10AWG
2	Grapas EMT 1/2"
2	Prensa estopas PG16
20	metros distancia de pozo a pozo de la EERSSA

Av. Isidro Ayora s/n y La Habana, sector Belén Loja - Ecuador

Telf.: 2552620 Cel.: 0994531256 / 0939443289

indelecloja@hotmail.com

SIEMENS

Schneider Electric

ABB


legrand®


FLUKE

3M

Cisco

REPORTE FOTOGRAFICO INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE #12






Ing. Darwin Morocho
Responsable de Instalación



Arq. Diego Mancero
Recibí Conforme


CONSORCIO
LOJA 2015
REGENERACION URBANA


Zomey y Asociados
INGENIERIA Y PROYECTOS

INFORME DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE #13

El día 17 de enero del 2020 se procedió a instalar la bomba sumergible #13 en la dirección: Juan José Peña y Catacocha, Pozo EP 575A



Equipos instalados:


CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Bomba sumergible Pedrollo DM 30-N 1.5HP 220v monofasica S/N: 19BIB1920184
1	Tablero de control para arranque de bomba 1.5HP/220v monofasico
1	Instalacion hidraulica y electrica de la bomba se utilizaron los siguientes accesorios:
	1.5 Tubo pvc 63mmX6mX0.8mpa
	1 Valvula Check 2" rosca
	2 Adaptadores 2"x 63mm
	2 Codo de 90° x63mm
	1 Codos de 90° x63mm
	1 Adaptador 1.5"x50mmx63mm
	7 Metros de cable concentrico 3x10AWG
	3 Grapas EMT 1/2"
	2 Prensa estopas PG16

Av. Isidro Ayora s/n y La Habana, sector Belén Loja - Ecuador

Telf.: 2552620 Cel.: 0994531256 / 0939443289


indelecloja@hotmail.com


REPORTE FOTOGRAFICO INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE #13




Ing. Darwin Morocho
Responsable de Instalación


Arq. Diego Mancero
Recibi Conforme


Zomirh
Quinca
SERVICIOS Y PROYECTOS

 **CONSORCIO**
LOJA 2015
REGENERACION URBANA

📍 Av. Isidro Ayora s/n y La Habana, sector Belén Loja - Ecuador

☎ Telf.: 2552620 Cel.: 0994531256 / 0939443289

✉ indelecloja@hotmail.com

SIEMENS

Schneider
Electric

ABB

legrand®


FLUKE

3M

Corona

INFORME DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE #15

El día 21 de enero del 2020 se procedió a instalar la bomba sumergible #15 en la dirección: Bernardo Valdiviezo y Lourdes, Pozo EP.592



Equipos instalados:

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Bomba sumergible Pedrollo DM 30-N 1.5HP 220v monofasica S/N: 19RBB1720324
1	Tablero de control para arranque de bomba 1.5HP/220v monofasico
1	Instalacion hidraulica y electrica de la bomba se utilizaron los siguientes accesorios:
	1 Tubo pvc 63mmX6mX0.8mpa
	1 Valvula Check 2" rosca
	2 Adaptadores 2"x 63mm
	2 Codo de 90° x63mm
	1 Codos de 45° x63mm
	1 Adaptador 1.5"x50mmx63mm
	8 Metros de cable concentrico 3x10AWG
	3 Grapas EMT 1/2"
	2 Prensa estopas PG16

Av. Isidro Ayora s/n y La Habana, sector Belén Loja - Ecuador

Telf.: 2552620 Cel.: 0994531256 / 0939443289

indelectoja@hotmail.com

SIEMENS

Schneider
Electric

ABB


Legrand


FLUKE

3M

Ampro


REPORTE FOTOGRAFICO INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE #15





Ing. Darwin Morocho
Responsable de Instalación


RECIBI




Arq. Diego Mancero
Recibí Conforme

CONSORCIO
LOJA 2015
GENERACION URBANA

Av. Isidro Ayora s/n y La Habana, sector Belén Loja - Ecuador

Tel.: 2552620 Cel.: 0994531256 / 0939443289

 indelecloja@hotmail.com

SIEMENS

Schneider
Electric

ABB

legrand®


FLUKE

3M



INFORME DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE #16

El día 21 de enero del 2020 se procedió a instalar la bomba sumergible #16 en la dirección: Bernardo Valdiviezo y Lourdes, Pozo EP 593



Equipos instalados:

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Bomba sumergible Pedrollo DM 30-N 1.5HP 220v monofasica S/N: 19IBB2690083
1	Tablero de control para arranque de bomba 1.5HP/220v monofasico
1	Instalacion hidraulica y electrica de la bomba se utilizaron los siguientes accesorios:
	1 Tubo pvc 63mmX6mX0.8mpa
	1 Valvula Check 2" rosca
	2 Adaptadores 2"x 63mm
	3 Codo de 90° x63mm
	1 Adaptador 1.5"x50mmx63mm
	20 Metros de cable concentrico 3x10AWG
	3 Grapas EMT 1/2"
	2 Prensa estopas PG16
	14 Metros distancia de pozo apocho de la EERSSA

Av. Isidro Ayora s/n y La Habana, sector Belén Loja - Ecuador

Telf.: 2552620 Cel.: 0994531256 / 0939443289

indelectoja@hotmail.com

SIEMENS

Schneider
Electric

ABB


legrand®

FLUKE

3M


Camero


REPORTE FOTOGRAFICO INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE #16




Ing. Darwin Morocho
Responsable de Instalación


Arq. Diego Mancero
Recibí Conforme


Zomey


CONSORCIO
LOJA 2015
REGENERACION URBANA

📍 Av. Isidro Ayora s/n y La Habana, sector Belén Loja - Ecuador

☎ Telf.: 2552620 Cel.: 0994531256 / 0939443289

✉ indelecloja@hotmail.com

SIEMENS

Schneider
Electric

ABB

legrand®

FLUKE

3M

Garrett